



07 בדצמבר 2022
יג' בכסלו תשפ"ג

הנדון: הודעה מס' 5
מכרז 03/2022 תחזוקה ותפעול מט"ש ביתניה

1. התקבלו הבהרות ב- 06/12/22 מחב' GES:

מס"ד	סעיף/עמוד	שאלה	תשובה
1	כללי	<p>במסגרת סיור הקבלנים באתר, נאמר כי תיידרש הרחבת מערך הטיפול השלישוני בתא נוסף וכי על הטכנולוגיה להיות זהה לקיים היום (ספק בארץ "מודוטק") וזאת כחלק מתנאי המכרז.</p> <p>לאור האמור מעלה, פנינו לחברת מודוטק והובהר לנו כי הוספה של תא אחד תאפשר טיפול ב-15,000 מק"י וזאת בניגוד למסמכי המכרז בהם נדרש 16,000 מק"י.</p> <p>נבקש לקבל את התכן לשלב ב' של מערך השלישוני כולל מידות התאים, מספר התאים הנדרש (להבנתנו לצורך עמידה ב-16,000 מק"י ידרשו 2 תאים ולא אחד), גודל התאים ותוכניות של המצב הקיים (כולל תוכניות קונסטרוקציה של התאים הקיימים לדוגמא לצורך הערכת חפירה/ מילוי/ שיקוע תאים) וכן שטח מאושר להרחבה, כל זאת נדרש לצורך תמחור הקמת המערך. בנוסף, ולאור העדר המידע נבקש כי תשקלו את הארכת מועד הגשת המכרז.</p>	<p>התכנון להרחבת מערך הטיפול השלישוני הוא באחריות הקבלן, על כל המשתמע מכך. גודל המתקן יבדק במסגרת התכנון המפורט שיבוצע על ידי הקבלן הזוכה.</p>
2	כללי	<p>האם ככל שהמזמין בחר שלא להתקשר בהתקשרות המשך, בסיום התקופה הראשונה של 5 שנים, עם הקבלן הזוכה, תוספת התשלום בגין הרחבת מערך הטיפול השלישוני תמשיך להיות משולמת לקבלן הזוכה עד תום 13 שנים ממועד השלמת מערך הטיפול השלישוני? נודה להבהרה בנושא כאמור לעיל.</p>	<p>תנאי התשלום עבור הטיפול השלישוני יהיו ללא כל שינוי.</p>
3	כללי	<p>במנגנון הקבוע בסעיף 11.4 למסמכי המכרז, בו קבוע הציון המשוקלל הכולל, נקבע כי ציון ניקוד הצעת המחיר ("P") יחושב לפי נוסחה</p>	<p>אחוז ההנחה יהיה אחוז אחד לאחזקה ולטיפול השלישוני.</p>





	הכוללת רכיב Si – אחוזי ההנחה שנתנה על ידי המציע. נראה כי חסרה נוסחה לחישוב המשקל של כל אחד מהרכיבים בהצעת הקבלן, במקרה בו ניתנת הנחה שונה לרכיב הטיפול במ"ק שפכים ולרכיב הרחבת מערך הטיפול השלישוני, נודה להבהרה בנושא כאמור לעיל.		
--	--	--	--

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב

שאוה דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

העתק: מר רועי מורחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
גבי קרן בן דוד, יועצת, מטי"ש ביתניה מייל: kerenbdm@gmail.com
מר דוד ילוז, יועץ הנדסי לתאגיד מייל: david@hmdy.co.il
גבי אודליה פורר ויצמן - עו"ד משרד מירית דובר. מייל: odelia.furer@md-lawoffice.com



www.mei-rakat.co.il

המים שלך בידינו טובים

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201
שירות לקוחות: טלפון/פקס: 1-800-807-777, הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089