



23 באוקטובר 2022
כח' בתשרי תשפ"ג

לכבוד

משתתפי מפגש המציעים

א.ג.ג.

הנדון: הודעה מס' 3 -

מכרז מס' 02/2022 הקמת תחנת שאיבה לביוב חוף צפוני

1. התקבלו השאלות שלהלן, לצידן תשובות התאגיד:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	כללי	01.08.09.001	אספקה דיזל גנרטור המחיר אומדן לא ראלי אבקש תוספת למחיר אומדן לפחות 30%	המחיר נבדק והוא ללא כל שינוי
2.	כללי	כללי	מה ספיקה של מגוב מכני?	430 מק"ש
3.	כללי	כללי	מה מרווח סינון מגוב מכני?	יהיה 10-12 מ"מ.
4.	כללי	01.65.01.0040	מרווח סינון 6 מ"מ לפי מפרט טכני סעיף 404.3.6 מרווח סינון יהיה 10-12 מ"מ	מרווח הסינון יהיה בין 10-12 מ"מ.
5.	כללי	כללי	אבקש לקבל תוכנית קונסטרוקציה למתקן הרמה	תכנית של מתקן ההרמה קיימת בגליון מס' 2 ומס' 3, תכנית קונסטרוקציה היא באחריות היצרן.
6.	כללי	כללי	אבקש לקבל מפרט טכני לצידוד אלקטרומכני באנגלית או בWORD	בחוברת המכרז קיים מפרט טכני כנדרש

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,

שאל דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

העתק: מר רועי מזרחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
מר דוד ילזו, יועץ הנדסי לתאגיד מייל: david@hmdy.co.il

חתימת המציע, _____, חותמת _____

עמוד 1 מתוך 1



www.mei-rakat.co.il | תאגיד המים והביוב אזור טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר". טבריה מיקוד 1420089