



14 באפריל 2024
ו' בניסן תשפ"ג

לכבוד

משתתפי מפגש המציעים

א.ג.ג.

הנדון: **הודעה מס' 2-**
מכרז מס' 02/2024 - הקמת תחנת שאיבה לביוב חוף צפוני

1. התקבלו השאלות שלהלן, לצידן תשובות התאגיד:

מס' סידורי	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	כללי	גם לאחר הסיור בשטח שערכתם, טרם התקבלו התשובות לשאלות ששאלו הספקים: 1. בכתב הכמויות מופיע מערכת יוניזציה, במפרט הטכני מופיע מערכת דו-שלבית ביולוגית. מה נכון? 2. האם יש טעות במחיר סעיף גנרטור?	יש להתייחס לכתב הכמויות למערכת יוניזציה. מצ"ב המפרט המעודכן. המחיר המעודכן הוא 310,000 ש"ח לפני מע"מ.
2.	כתב כמויות כללי	נבקש לקבל כתב כמויות בקובץ אקסל או בינרית בנוסף למסמך PDF שפורסם	מצ"ב קובץ SKN
3.	7- חוזה	נבקש לקבל מועד נוסף להגשת שאלות בעקבות בקשות של ספקים וקבלנים בשל כמות הציוד שיש לספק ומיעוט ימי העבודה שיש בתקופה	מועד האחרון לשאלות הבהרה הוא עד לתאריך 12/05/24 בשעה 12:00
4.	7- חוזה	נבקש לקבל דחייה של מועד הגשת הצעות בגלל היקף החומר שיש לקחת בחשבון ולתמחרר באופן מיטבי ומיעוט ימי העבודה שיש בתקופה	מועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 20/05/24 בשעה 12:00

2. כאמור לעיל המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 20/05/24 בשעה 12:00. (יצוין כי אין שינוי במועד תוקף הערבות).

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,

שאול דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

חתימת המציע, _____, חותמת



www.mei-rakat.co.il | מי רקת טבריה

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089