



03 ביולי 2024
כז' בסיון תשפ"ד

לכבוד
משתתפי מפגש המציעים
א.ג.נ.

הנדון: הודעה מס' 3-
מכרז מס' 03/2024 - הקמת תחנת שאיבה לביוב חוף צפוני
1. התקבלו ההבהרות הבאות:

מס' סידורי	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	כללי- תכניות מכרז	ישנה רשימת תוכניות במכרז אבל אין תוכניות. נבקש לקבל קישור לתוכניות המכרז	נא להיכנס פעם נוספת לאתר התאגיד. כל התכניות נמצאות באתר.
2.	מפרט	נבקש לקבל מפרט לקומפרסור אוויר	נדרש להיצמד למפרט הטכני
3.	מפרט	מתקן נטרול ריחות- אין קשר בין המפרט וכתב הכמויות. מדובר על 2 מתקנים שונים, אנא תשלחו מענה בהתאם.	מצ"ב המפרט הטכני של המתקן ניטרול הריחות.
4.	מפרט	לא מצאנו מפרט למד ספיקה סעיף 57.01.0200, וגם למד מוליכות סעיף 57.01.0220 בכתב הכמויות, אנא תצרפו מפרט טכני לסעיפי המכשור שבפרק 57	מצ"ב מפרט טכני למד מוליכות ולמד ספיקה.
5.	כללי	נבקש לקבל סיכום מפגש קבלנים שהיה למכרז	פרוטוקול מפגש קבלנים הופץ, קיים גם באתר התאגיד.
6.	כללי	נבקש לקבל תוכניות של המכרז (לא פורסמו באתר החברה עם יתר המסמכים)	נא להיכנס פעם נוספת לאתר התאגיד. כל התכניות נמצאות באתר.
7.	כללי	עקב לוח הזמנים הקצר ובהתייחס למועד פרסום תכניות המכרז, פניה לספקים לקבל הצעות מחיר וחופשת הקיץ, נבקש לדחות את מועד הגשות ההצעות בעוד כעשרה ימים.	מועד אחרון להגשת הצעות הוארך לתאריך 21.07.2024 בשעה 12:00.

2. כאמור לעיל המועד האחרון להגשת הצעות הוארך עד לתאריך 21.07.2024 בשעה 12:00. (יצוין כי אין שינוי במועד תוקף הערבות).

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחתימת החברה.

בכבוד רב,

שאול דוד, מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

חתימת המציע, _____, חותמת



מי רקת טבריה
תאגיד המים והביוב אזור טבריה



העתק: מר רועי מזרחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
גב' אודליה פורר ויצמן, עו"ד מייל: odelia.furer@md-lawoffice.com

חתימת המציע, _____, חותמת _____



www.mei-rakat.co.il | *המים שלק בידיים טובות*

משרדי הנהלה: טלפון: 04-6653100 פקס 04-6653111, ת.ד. 2324 טבריה מיקוד 1412201

שירות לקוחות: טלפון / פקס: 1-800-807-777, רח' הגליל 52 "גליל סנטר", טבריה מיקוד 1420089