

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/11/2019

עמוד 1 מתוך 2

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/09/2019 עד תאריך: 30/09/2019

נפתית טבריה : לשכה:

טבריה : ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00003932	מרכז ביג	2019/10/000253	15/09/2019	תקין	טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MQL	מג/ל	תקין		מקורות פרטי-מעבדה מרכזית 518301	
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.0639	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0023	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	טריהלומתנים - ערך סכומי	0.0662	מג/ל	תקין	66.20		
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MQL	מג/ל	תקין			
	NW00003932	מרכז ביג	2019/09/000041	18/09/2019	תקין	פלאוריד	F פלאוריד	250	מקג/ל	תקין	35.71		
	NW00003932	מרכז ביג	2019/09/000082	26/09/2019	תקין	פלאוריד	F פלאוריד	200	מקג/ל	תקין	28.57		
	NW00003945	מכון 1 - יציאה מהכיסון	2019/10/000254	15/09/2019	תקין	טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MQL	מג/ל	תקין		מקורות פרטי-מעבדה מרכזית 518302	
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.0373	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0025	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	טריהלומתנים - ערך סכומי	0.0398	מג/ל	תקין	39.80		
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MQL	מג/ל	תקין			
	NW00003955	מרכז ימי	2019/10/000255	15/09/2019	תקין	טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MQL	מג/ל	תקין		מקורות פרטי-מעבדה מרכזית 518303	
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.03	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0014	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל

משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/11/2019

עמוד 2 מתוך 2

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/09/2019 עד תאריך: 30/09/2019

ספק: תאגיד מי רקת

טבריה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						טריהלומתנים	טריהלומתנים - ערך סכומי	0.0314	מג/ל	תקין	31.40		
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MQL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

5 סה"כ דגימות לישוב:

טבריה	
טריהלומתנים	15
פלאוריד	2

0 סה"כ דגימות חריגות ללשכה:

5 סה"כ דגימות ללשכה:

טבריה	
טריהלומתנים	15
פלאוריד	2

0 סה"כ דגימות חריגות לדוח:

5 סה"כ דגימות לדוח:

טבריה	
טריהלומתנים	15
פלאוריד	2